

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 21 тел.8 (86163) 2-21-00

Email: ugpn17@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад
№7 хутора Джумайловка, заведующему МБДОУ - д/с №7 х. Джумайловка Бондаревой
Светлане Александровне.

В период с «18» февраля 2019 года по «18» марта 2019 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района лейтенантом внутренней службы Вервыкишка Михаилом Михайловичем, совместно с заведующим МБДОУ - д/с №7 х. Джумайловка Бондаревой Светланой Александровной, проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в здании и на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №7 х. Джумайловка, по адресу: Краснодарский край, Калининский район, х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка не реже 1 раза в год состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением соответствующего акта (протокола).	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390)).	11.06.2019	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы (не предоставлен соответствующий протокол испытаний).	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390)).	11.06.2019	

3.	На организовано проведение проверок работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390)).	11.06. 2019	
----	---	---	-------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено в **2 квартале 2019 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись, М.П.)
«18» марта 2019 г.

Инспектор ОНД и ПР Калининского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
лейтенант внутренней службы
М.М. Вервыкишка

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ - д/с №7 х. Джумайловка
Бондарева Светлана Александровна


(подпись)

«18» марта 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)